

Prot n° OUT/8332 del 01/03/2023

DETERMINA

OGGETTO: determinazione a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta Carboplant S.r.l. per interventi urgenti di estrazione, inserimento, smaltimento residui per ripristino funzionale impianto di dearsenificazione denominato "Baite Dora" sito in Comune di Trarego Viggiona – Emergenza Idrica 2023

IL DIRETTORE GENERALE PRESO ATTO

- del vigente Statuto societario;
- del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- del vigente Regolamento della Scrivente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria nei settori speciali ed in particolare l'art. 7.3;
- della delibera del Cda del 25/02/2022 in riferimento alla situazione di "emergenza idrica" in corso;
- della ordinanza nr 906 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022 per fronteggiare l'emergenza idrica in atto anche nella regione Piemonte;
- della proroga dello stato di Emergenza Idrica rinnovato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022;

PREMESSO CHE

- la situazione emergenziale, ancora in atto, stante la carenza di precipitazioni, necessita di interventi da eseguire in prontezza anche per evitare razionamento della erogazione dell'acqua potabile;
- l'esaurimento delle masse filtranti, già sostituite nel maggio del 2021, risulta imputabile alla maggiore quantità di acqua trattata rispetto all'utilizzo normale della struttura a seguito della riduzione di portata dalle altre fonti di approvvigionamento pesantemente ridotte dalla crisi idrica dello scorso anno;
- risulta quindi indispensabile procedere con urgenza alla sostituzione delle masse filtranti per ristabilire il rispetto costante dei limiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione alle utenze.

CONSIDERATO CHE

- la struttura Reti e Impianti dell'area Nord di Acqua Novara.VCO S.p.A. ha individuato l'Impresa Carboplant S.r.l. che si è resa disponibile in immediatezza all'esecuzione delle opere e degli interventi necessari così come indicato e motivato nella relazione prodotta dalla struttura reti dell'Area Nord di Acqua Novara VCO S.p.A. e controfirmata dal Dirigente responsabile che ha autorizzato l'avvio in urgenza nelle more delle verifiche di legge come da mail allegata;
- la ditta in questione risulta idonea per esperienza e competenza dimostrata anche in precedenza per interventi analoghi ed il relativo preventivo è da considerarsi congruo.

DISPONE

- di procedere all'affidamento diretto ad un unico operatore ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 alla ditta Carboplant S.r.l., accreditato nella categoria merceologica

Sede Legale e Operativa

F05.005 Masse filtranti;

- vista l'esigenza presentata fino alla concorrenza massima, non vincolante per Acqua Novara.VCO S.p.A. dell'importo di Euro 74.250,00 (euro settantaquattromila duecentocinquanta/00) oltre IVA e comprensivo di costi della sicurezza;
- di nominare responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Barbara Dell'Edera cui saranno demandate le funzioni di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli adempimenti nei confronti dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ed il Geom. Carlo Mazzardi come Responsabile per l'esecuzione delle attività connesse al presente affidamento (REC).

Acqua Novara.VCO S.p.A.

Il Direttore Generale

Ing. Ezio Nimi



Sede Legale e Operativa